RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2024

OBJETO: Esclarecimento sobre Pregão Presencial 01/2024, recebido dia 15/03 e 19/03 de 2024, via e-mail:

I – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A requerente solicita os seguintes esclarecimentos:

01 – Sobre a visita técnica;
02 – Sobre Relé Magnético;
03 - Sobre a NR18; e
04 – Sobre o kit braço duplo de dois metros, curvo, com adaptador todo galvanizado. (Diâmetro, espessura, etc).

II – DA RESPOSTA

Após solicitação, é o parecer:

01 – Se a empresa optar por não fazer a visita técnica, será aceita a declaração referida em lei, desde que nesta declaração, conste acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação;

02 - Os relés eletromagnéticos realmente funcionam com a geração de um campo magnético, fazendo a atração dos contatos, no entanto, possui acionamento instantâneo, ou seja, no momento em que ele está atuando para acionamento da carga (comutação, onde o problema foi apontado), temos um tempo muito curto <0,5 segundos, em que vai ocorrer as variações e em seguida estabiliza, conforme apontado. Pela norma do relé foto controlador (NBR 5123:2016 – item 6.12), a medição de THD é feita no ensaio de consumo do relé, sendo que só é medido após 2 minutos de estabilização, onde teremos o consumo real e as características elétrica importantes para o correto funcionamento de todos os componentes. Os relés foto eletrônicos e térmicos possuem outras características que talvez não tragam benefícios, como o retardo no acionamento, podendo chegar em até 03 minutos para acionamento.

03: A NR18 é uma normativa complementar, por se tratar de trabalho de manutenção de uma rede de distribuição de energia energizada, sendo assim, é uma complementação das demais normas exigidas neste edital, fazendo com que a inobservância da mesma, poderá acarretar em riscos aos trabalhadores;

04 – A respeito do kit braço, informamos que esta era a finalidade da visita técnica in loco, pois teriam conhecimento da situação existente e poderiam sanar toda e qualquer dúvida referente a licitação

Mato Castelhano/RS, 20 de março de 2024.

Marcos Antônio da rosa
Pregoeiro